

M E S T O T O R N A Ľ A

Mierová 14, 982 18 Tornaľa

Vybavuje: Ing. V a r g a Gejza
tel: 047/5511109

Tornaľa: 03.05.2024
Číslo: 12690/185/2024-GVa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel, posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel návrh navrhovateľa

Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Lenartovce

zo dňa 01.12.2023 o vydanie územného rozhodnutia

Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu

v rámci projektu: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU V CHANAVE, súp. č. 17 na pozemku KN - C parc. č. 385/1

líniová stavba na pozemkoch **KN - C parc. č. 1716/8, 1716/ 5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1**

kat. územie Chanava.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh montážnych prác na zriadenie: nemeraného elektrického prívodu zriadenie elektromerového rozvádzača REP meraného elektrického prívodu z REP do RH

Účelom a cieľom umiestnenia stavby je realizácia elektrickej prípojky ku Kultúrnemu domu.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil

Ing. Tomáš Stankovič - Elektrokompex s.r.o, Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota – projektant

Ing. Anna Longaiová, Trhové námestie 4567/7A, 979 01 Rimavská Sobota -projektant

Na základe tohto posúdenia, vydáva podľa § 39b stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel

rozhodnutie o využívaní územia

Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu

v rámci projektu: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU V CHANAVE, súp. č. 17 na pozemku KN - C parc. č. 385/1

líniová stavba na pozemkoch **KN - C parc. č. 1716/8, 1716/ 5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1**

kat. územie Chanava.

-TECHNICKY POPIS:

NEMERANÝ ELEKTRICKÝ PRIVODĎ:

Z dôvodu navýšenia inštalovaného elektrického príkonu (99KW) sa musí navýšiť pre predmetný objekt

hlavný istič z pôvodných 32A na 150A. Nakoľko v predmetnej lokalite sa nenachádza dostatočný výkon, po predbežnej konzultácii s technikom SSD bol navrhnutý nový návrh pripojenia k sieti SSD, ktorý musí byť schválený príp. zmenený podľa podmienok SSD.

Prevedie sa z existujúcej trafostanici TR Itsl 323 chanava obec.2 káblom AYKY-J 3x240+120mm² v celkovej dĺžke cca 10m, v časti uložením v ochrannej oceľovej rúre (od TR skrine po terén) a v časti v zemi (v káblovej ryhe 35x80cm) a ukončí sa v novozriadenom elektromerovom rozvádzači REP, ktorý sa osadí na verejne prístupnom mieste. Elektrický prívod sa do zemi uložený v káblovej ryhe v pieskovom lôžku hrúbky 20cm a nad kábel 30cm sa uloží výstražná červená fólia v zmysle STN 33 2000-5-52. Káblová ryha sa zasype výkopovým materiálom.

Prevedenie nameraného elektrického prívodu musí byť v súlade s normou STN 33 33 20 (3/2002).

Pri križovatkách a súbehoch el. zariadení v zemi a ostatnými inžinierskymi sieťami sa treba riadiť podľa normy STN 73 60 05 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

ROZVÁDZAČ - REP:

Novozriadený rozvádzač REP sa osadí na verejne prístupnom mieste.

Pred rozvádzačom musí byť voľný priestor 0.8m (pre obsluhu a opravy).

Elektrický svstém: 3/PEN AC-50Hz 230/400V TN-C

MERANÝ PRÍVOD Z -REP- DO HLAVNÉHO ROZVADZACA -RH-:

Elektrický meraný prívod z rozvádzača REP do hlavného rozvádzača RH sa prevedie káblom 2 x AYKY-J 3x150+70mm² (silová časť) a káblom CYKY-0 2x4 mm² (ovládacia časť) v celkovej dĺžke cca 420m.

Kábel sa uloží v zemi (v káblovej ryhe 35x80cm) a v časti v stene pod omietkou predmetnej budovy.

Pri uložení káblu v zemi treba postupovať v zmysle STN 33 2000-5-52.

Pri križovatkách a súbehoch el. zariadení v zemi a ostatnými inžinierskymi sieťami sa treba riadiť podľa normy STN 73 60 05 (Priestorová úprava vedení technického vybavenia).

Istenie predmetného káblu proti preťaženiu a skratu bude zabezpečené v rozvádzači REP ističom FA:1-B150A/3a FA:2-B2A/1.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

Slovak Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Číslo vyjadrenia: 6612414378

Platnosť vyjadrenia do: 21.11.2024

Dátum vydania: 21.05.2024

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

číslo účtu: 2940223/7500

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obeh. register: Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6612414378 Cena: 16 Euro Obec Chanava Gabriel Maczko Chanava 139 980 44 Chanava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník Obec Chanava Gabriel Maczko

Zaujmové územie Názov stavby Elektrická prípojka ku kultúrnemu domu

Dôvod žiadosti Stavebné povolenie

Účel stavby Technická infraštruktúra (voda, plyn, elektrika,..)

Katastrálne územie Chanava

Parcelné číslo

Číslo vyjadrenia: 6612414378

Platnosť vyjadrenia do: 21.11.2024

Dátum vydania:21.05.2024

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre **vyznačené záujmové územie.**

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň Je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Kontakt: Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

číslo účtu: 2940223/7500

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893

Obeh. register: Obchodný register Mestského súdu BA Hl, Sa 2081/B

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm

- skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

Eustream SLOVAK GAS TSO

eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 BRATISLAVA

**k.ú. Chanava: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU V CHANAVE,
súp. č. 17 na pozemku C-KN p.č. 385/1, líniová stavba na pozemkoch
C-KN p.č. 1716/8, 1716/ 5 (E-KN p.č. 2018), 1716/7, 385/1**

podľa predloženej dokumentácie

NEZASAHUJE

do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream. a.s

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2, písmeno d) zákona 251/2012.

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2, písmeno g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravne siete platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa.

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; info@eustream.sk;
www.eustream.sk; akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III., oddiel Sa, vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175
Mesto Tornaľa Mierová 14 982 18 Tornaľa
Vec

**KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA Lazovná č. 8,975 65 Banská Bystrica
číslo spisu; S-PUSR-000530/2024 Číslo záznamu: Z-PUSR-006448/2024/BRE**

Banská Bystrica, 29.01.2024

Vybavuje/kontakt: Mgr. Gabriela Brežňanová/+ 421048 2455 834

Mesto Tornaľa Mierová 14 982 18 Tornaľa

Vec:

Chanava, „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu. Obnova kultúrneho domu v Chanave“

- záväzné stanovisko pre územné konanie a stavebné konanie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

záväzné stanovisko

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov

chránených pamiatkovým zákonom

súhlasí

so zámerom investora: Obec Chanava, Chanava 139,980 44 Lenartovce realizovať stavbu „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu. Obnova kultúrneho domu v Chanave“, pare. č. KN-C 1716/8, 1716/5, 1716/7, 385/1, k. ú. Chanava, okres Rimavská Sobota, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnými podmienkami:

1. Ohlásiť termín začatia výkopových prác na predmetnej stavbe minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky.
2. Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby.
3. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica dňa 08.01.2024 prijal oznámenie Mesta Tornaľa, Mierová 14, 982 18 Tornaľa o začatí územného konania pre stavbu „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu. Obnova kultúrneho domu v Chanave“, pare. č. KN-C 1716/8,1716/5,1716/7,385/1, k. ú. Chanava, okres Rimavská Sobota. Stavebníkom stavby je Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Lenartovce.

Nakoľko predmetná

líniová stavba bude trasovaná časťou intravilánu obce, ktorého archeologický potenciál dosiaľ nie je dostatočne známy, KPÚ Banská Bystrica vykoná obhliadku zemných prác súvisiacich s jej realizáciou. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii stavby nie je možné úplne vylúčiť výskyt archeologických nálezov, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.; 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer realizácie stavby „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu. Obnova kultúrneho domu v Chanave“, k. ú. Chanava, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a súhlasí tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ

Č. 04/2023 z 07.02.2024

Obec Chanava

Chanava 139 980 44 Chanava

Vec. „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prívodu“ v rámci projektu: „Obnova kultúrneho domu v Chanave“

- vyjadrenie k dokumentácii jednoduchej stavby

Zaevidovali sme Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia.

K žiadosti o vyjadrenie ste nám predložili časti z PD ; Situáciu, výkres č. 1 a Technickú správu.

Názov stavby: „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prívodu“ v rámci projektu:

„Obnova kultúrneho domu v Chanave“

Miesto stavby: Chanava s.č.:17, č.p.: 385/1, k.ú. Chanava Investor: Obec Chanava. M. Tompu 139, 980 44 Chanava Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Tomáš Stankovič v 07/2023.

Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD:

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je návrh montážnych prác na zriadenie: Nemeraného eiekrického prívodu - Zriadenie eiektromerového rozvádzača REP Meraného eiekrického prívodu z REP do RH

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:

V predmetnej lokalite v záujmovom území stavby sa nachádzajú vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS, a.s. Závod 04 Rimavská Sobota - potrubia verejného vodovodu DN 100 a 150 Liatina a armatúrna šachta. Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Trasovanie verejného vodovodu je orientačne vyznačené v priloženej situácii.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

• Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :

- 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
- 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;

Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce, alebo území určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, resp, verejnej kanalizácie.

Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevy vymedzuje.

V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
- vysádzať trvalé porasty;
- umiestňovať skládky;
- vykonávať terénne úpravy.

Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať StVPS, a.s. o presné vytyčenie existujúcich potrubí verejného vodovodu / verejnej kanalizácie, ktoré musia byť vytyčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu súbehu s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu / verejnej kanalizácie.

Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh).

• V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu

alebo verejnej kanalizácie.

« V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k stavbe „Rekonštrukcia nameraného a meraného elektrického prívodu“ v rámci projektu; „Obnova kultúrneho domu v Chanave“, Chanava s.č.;17, č.p.; 385/1, k.ú. Chanava - investor: Obec Chanava. M. Tompu 139, 980 44 Chanava s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Platnosť tohto vyjadrenia Je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platností vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Partizánska cesta 960/5, 974 01 Banská Bystrica

e-mail

Styk Ján, Ing. <Styk.Jan@stvs.sk> streda 10. januára 2024 10:24 geJza.varga@mestotornala.sk

Stober Jozef; Sujova Margita

Obnova kultúrneho domu v Chanave - územné konanie.

Oznámenie_obnova_kultúrneho_domu_Územné_konanie.pdf

Dobrý deň,

našej spoločnosti bolo doručené oznámenie o začatí územného konania „Rekonštrukcia nameraného a meraného elektrického prúdu“ v rámci stavby OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU V CHANAVE.

Nakoľko nás stavebník nepožiadala o stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie k územnému konaniu vydávame nasledovné stanovisko:

V záujmovom území stavby na parcelách EKN 2018 a CKN 1716/7 k.ú. Chanava sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu LT DN 150 a LT DN 100, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti.

Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné požiadať o vytýčenie vodovodného potrubia prevádzkovateľa infraštruktúry v našom vlastníctve, ktorým je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod 04 Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z., ktoré je definované do priemeru 500 mm vzdialenosťou 1,8 m od osi vodovodného potrubia na obidve strany. Upozorňujeme, že podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti,

ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav

- vysádzať trvalé porasty
- umiestňovať skládky
- vykonávať terénne úpravy

Žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia § 27 ods.1 až 5, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách , t.j.

- (1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
- (2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- (3) Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo

meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.

- (4) Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie pokloпов, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
- (5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

S pozdravom

Ing. Ján Styk

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. technický odbor

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica tel: 048/4327256, 0905495173

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151, IČ SK2022187453, DIČ: 2022187453 tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453 tel: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Vážený zákazník

Obec Chanava

Chanava 139/

980 44 Chanava

Zo dňa Naša značka Vybavuje Žilina

19.08.2023 202308-TZ-0586-1 Ján Vince 26.10.2023

Špecifikácia požiadavky:

Názov stavby: Iné

Žiadateľ: Obec Chanava

Popis stavby: Prípojka NN

Adresa Odberného miesta: Chanava 16A/EDLA, 980 44 Chanava

Katastrálne územie: Parcelné číslo:

Číslo žiadosti, pre ktoré je toto

vyjadrenie vydané: 202308-TZ-0586-1

Na základe Vašej žiadosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) stanovuje nasledovné technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy v majetku SSD ku

Vašej žiadosti o zmenu technických parametrov na vyššie uvedenom odbernom mieste:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:

- MRK existujúca: 3x 32 A
- MRK požadovaná: 3x150 A
- MRK odsúhlasená: 3x150 A

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD;

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

3. Špecifikácia pripojenia:

3.1 Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD:

NN - spínacie a istiacie prvky v elektrickej stanici v majetku SSD, a.s 323/ts/chanava_obec.2 vývod
č.3

Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, ktorý Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia.

3.2 Spôsob pripojenia:

SSD súhlasí so zvýšením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade s vyššie uvedenými hodnotami.

V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov inštalovaných na danom odbernom mieste, musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle aktuálne platného cenníka v čase posudzovania žiadosti o pripojenie týchto elektrospotrebičov.

Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - pripojenie prívodu do TS, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení

O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiadajte odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a odsúhlasenou PD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. SSD.

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J4Bx16mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx35mm². Elektrický prívod bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

3.4 Meranie:

Elektromerový rozvádzač sa umiestni čo najbližšie pri trafostanici v takej vzdialenosti, ktorá nebude brániť pri výkone opráv a rekonštrukcii zariadenia, t.j. v prípade stĺpovej trafostanice je potrebné elektromerový rozvádzač umiestniť mimo betónový základ vo vzdialenosti min. 3 m od trafostanice. Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 50 m. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

Na odbernom mieste bude inštalované polopriame meranie elektriny. Hodnotu meracích transformátorov prúdu (ďalej MTP) je potrebné stanoviť podľa predpokladanej výšky Rezervovanej kapacity (v A alebo kW) odberného miesta (MTP 150/5,10V \bar{A} 0,5s resp.200/5 ,10VA 0,5s) - ktorá bude zmluvne dohodnutá v Zmluve o distribúcii prípadne v Združenej zmluve na dodávku elektriny. Rovnako je odberateľ povinný zaistiť úpravu MTP pri každej zmene Rezervovanej kapacity počas platného zmluvného vzťahu. Upozorňujeme Vás, že meracie miesto musí byť upravené v zmysle príslušných STN a odpovedať podmienkam a zásadám merania SSD, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.ssd.sk.

Výmenu (montáž) príslušných MTP môže vykonať len registrovaná osoba na montáž určených meradiel (v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z.z.). a protokol o overení príslušných MTP (atesty od MTP) je odberateľ povinný zaslať do SSD na adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, alebo mailom na adresu: prevadzkovatel@ssd.sk. Súčasne je odberateľ povinný predložiť tieto protokoly na požiadanie pracovníkovi SSD pri uvedení merania do prevádzky. SSD je oprávnená vykonať kontrolu a verifikáciu nainštalovaných prístrojových transformátorov a správnosť zapojenia meracích obvodov.

V prípade, že v súvislosti so zmenou MRK dôjde ku zmenám technických parametrov meracích obvodov, hodnôt MTP, odberateľ je povinný predložiť do SSD na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu, ktorá rieši úpravu / zmenu zapojenia meracích obvodov.

Odberateľ je povinný pred akýmkoľvek plánovaným alebo mimoriadnym zásahom do obvodov meracích transformátorov (výmena, prestavenie a pod.) požiadať SSD prostredníctvom svojho

dodávateľa o odpломbovanie a následné predloženie potrebných protokolov od MTP , kontrolu a opätovné zapломbovanie fakturačného merania. V prípade, že dôjde zo strany odberateľa k zásahu do spomínaných obvodov bez vedomia SSD, bude takýto stav vyhodnotený v zmysle platnej legislatívy

ako neoprávnený zásah do obvodov fakturačného merania. Túto požiadavku je potrebné predložiť do SSD minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným zásahom do obvodov meracích transformátorov.

Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

Tepelné čerpadlo

Sadzba C8 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby C8 v zmysle cenníka: - pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulčných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom.

V prípade, že súčasný stav odberného miesta nespĺňa podmienky osadenia RE na verejne prístupnom mieste v zmysle tohto vyjadrenia, je odberateľ povinný predložiť do SSD na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prípojky v rozsahu prekládky RE na verejne prístupné miesto. Následne SSD súčasne s odsúhlasením tejto projektovej dokumentácie určí popis ďalšieho postupu.

Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!

3.6 Vyjadrenie pre účel územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“ toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

4. Postup pre realizáciu pripojenia:

4.1. Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení môžete podpísať elektronicky ak ste podali žiadosť po 3.5.2022 prostredníctvom e-Žiadosti. Návod na elektronický podpis nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v časti Online služby.

Ak ste nevyužili elektronický podpis potom návrh Zmluvy o pripojení podpíšte v dvoch vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

4.2. Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhradíte pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený. Výška pripojovacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku „II. Faktúra - Zálohový list“ Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplacením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vás aj pre SSD stávajú záväzné.

4.3. Ak ste boli v článku 3 tohto vyjadrenia „Špecifikácia pripojenia“ požiadaní predložiť PD pre účely územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahráť PD v elektronickej forme v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti“. Alebo môžete poslať požadovanú dokumentáciu pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou zásielkou, ktorú odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku. V dokumentácii uveďte číslo žiadosti ku ktorej ju zasielate. Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

4.4. Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy.

V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil.

4.5. Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy“ a

to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti“) ak ste podali žiadosť elektronicke, alebo prostredníctvom vypísaného tlačiva čestného prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk, a ktoré je potrebné poslať na adresu SSD. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

V prípade, že po požiadavke žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., poverený pracovník SSD, a. s., zistí, že odberné elektrické zariadenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky a nie je možné vykonať jeho pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a. s., jedná sa zo strany SSD, a. s., o zbytočný výjazd a žiadateľ je povinný uhradiť SSD, a. s., poplatok za nezrealizovanú požiadavku vo výške určenej podľa platného a účinného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny SSD, a. s., zverejneného na stránkach www.ssd.sk. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a.s. bude zo strany SSD, a.s. možné zrealizovať až po splnení vyššie uvedených podmienok, predložení nového čestného prehlásenia a zaplatení faktúry (poplatku) za nezrealizovanú požiadavku.

Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I. „Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení a v Zmluve p pripojení. Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou.

Upozorňujeme, že ak do doby prijatia čestného prehlásenia nebude z Vašej strany zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení, zaplatený pripojovací poplatok (ak bol stanovený) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude z našej strany realizované pripojenie Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy, nakoľko nebudú z Vašej strany spínené technické a obchodné podmienky pripojenia.

V prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o zdmženej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Po úprave odberného miesta v zmysle vyššie špecifikovaných zmien je odberateľ povinný kontaktovať svojho dodávateľa elektriny a aktualizovať si údaje o odbernom mieste v platnej zmluve o združenej dodávke a distribúcii elektriny. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.

Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania (ak je v zmysle podmienok SSD potrebné preložku RE realizovať), je potrebné uplatniť až po príprave a označení elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD v súlade s podmienkami pripojenia definovanými v tomto

vyjadrení a po potvrdení prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebnú úpravu si zabezpečuje žiadateľ sám.

V prípade, že na odbernom mieste odberateľ sa bude uskutočňovať odber elektriny s charakterom nemeraného odberu v súlade s podmienkami aktuálne platného cenového rozhodnutia SSD, pričom sa bude jednať o mesačnú fakturáciu

v závislosti od výšky inštalovaného príkonu, je nevyhnutné, aby odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa nahlásil SSD výšku inštalovaného príkonu na danom odbernom mieste, a to pred zahájením distribúcie elektriny do daného odberného miesta. SSD upozorňuje na skutočnosť, že je oprávnená vykonávať kontrolu plnenia obchodných a technických podmienok pripojenia, pričom v prípade, ak sa odberateľom nahlásená hodnota príkonu ukáže ako nepravdivá, bude sa zo strany odberateľa jednať o podstatné porušenie podmienok pripojenia, v dôsledku čoho bude spoločnosť SSD oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok SSD a následne odpojiť dané odberné miesto od distribučnej sústavy. Zároveň v prípade nepravdivého nahlásenia inštalovaného príkonu budú dotknutému odberateľovi spätne doúčtované distribučné poplatky, a to v závislosti od skutočného inštalovaného príkonu na danom odbernom mieste.

5. Všeobecné podmienky:

5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter

od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4. V prípade súbuhu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

5.5. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať

v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.

5.6. Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrosпотреbičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. (Meranie spotreby elektriny priame do max. hodnoty 3x80Ampér, polopriame cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP -

.../5A/10VA/0,5s., nepriame, cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP -
.../5A/10VA/0,2 a meracie transformátory napätia 3xMTN 22000/V3//100/ V3/10VA/0.2.
Meracie miesto musí vyhovovať príslušným STN (EN) a Zákonom o metrológii č.157/2018 Z.z.
§16 používanie určeného meradla, §17 používanie povinne kalibrovaného meradla.)

- 5.8. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.
- 5.9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver,
že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízná správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- 5.10. SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:
- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
 - inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
 - inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
 - zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.
- Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.
- 5.11. SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalované rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.
- 5.12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská
distribučná

Príloha ku žiadosti číslo: 202308-TZ-0586-1

SPP – Distribúcia, Plátennícka 19013/2,821 09 Bratislava

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Č. TD/NS/0079/2024/Ve z 26.02.2024

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Chanava s.č. 17, k.ú.: Chanava - líniová stavba v rozsahu podľa PD Obec Chanava
Obnova KD v Chanave - elektrická prípojka Elektrokompex s.r.o.

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL-plynovody D50 PN280kPa a prípojky

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY;

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, tj. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 25. 2. 2025, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska,

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

■ TECHNICKÉ PARAMETRE SONDY KONTROLNÁ SONDA;

UPOZORNENIE:

Podmienkou realizácie akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m od kľúčovú stranu o obrysu NTL plynovodu o STL plynovodu o vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ručne, je obnaženie plynárenského zariadenia v mieste krížovania plynárenského zariadenia resp. priblíženie k plynárenskému zariadeniu. ručne kopanou kontrolnou sondou, pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia o taktiež overenie priebehu trasy vrtočieho (resp. pretláčacieho) zariadenia. resp. inej technológie.

Parametre uvedenej sondy sú zobrazené vyššie.

BANSKOBYSSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST

BBRSC/01516/2024-3 z26.01.2024 vyjadrenie pre územné a stavebné konanie

Obec Chanava ul. M. Tompu č. 139 980 44 LENÁRTOVCE

Vec: „ Rekonštrukcia meraného a nameraného elektrického prúdu ”

- vyjadrenie pre územné a stavebné konanie.

Dňa 25.01.2024 bola na Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC, a. s.) doručená žiadosť o vyjadrenie k PD stavby elektrického vedenia : „ Rekonštrukcia meraného a nameraného elektrického prúdu ” v rámci projektu : Obnova kultúrneho domu v Chanave, pre investora, ktorým je žiadateľ vyjadrenia. Projektantom stavby je Ing. Tomáš Stankovič - Elektrokomplex, s. r. o., elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení a zodpovedným projektantom stavebnej časti je Ing. A. Longaiová, autorizovaný stavebný inžinier, licencia 4139 * AI, komplexné architektonické a inžinierske služby, v októbri 2023.

Z dôvodu navýšenia inštalovanej elektrického príkonu (99KW) sa musí navýšiť pre predmetný objekt hlavný istič z pôvodných 32A na 150A. Nakoľko v predmetnej lokalite sa nenachádza dostatočný výkon, po predbežnej konzultácii s technikom SSD bol navrhnutý nový návrh pripojenia k sieti SSD, ktorý musí byť schválený prípadne zmenený podľa podmienok SSD. Elektrický zemný prívod bude začínať z existujúcej trafostanice a následne bude vedený v súbehu so spevnenou plochou (cestné panely). Potom bude trasa el. prívodu križovať cestu III/2805, aby pokračovala v súbehu s touto cestou, tesne vedľa krajnice cesty v zelenom páse. Po križovaní s miestnou komunikáciou sa ukončí na budove kultúrneho domu. Križovanie cesty III/2805 bude realizované pretláčaním.

BBRSC, a. s. , ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) k pripravovanej elektroenergetickej stavbe „ Rekonštrukcia meraného a nameraného elektrického prúdu ”, v rámci projektu ; Obnova kultúrneho domu v Chanave, k zvláštnemu užívaniu cesty III/2805, zaujíma nasledovné stanovisko:

Z predloženej žiadostí vyplýva, že navrhovaná trasa káblového el. vedenia, uloženého v zemi, bude vedená v súbehu s cestou III/2805 Lenartovce - Figa, v ckm 4,065-4,197, Ix bude cestu križovať, v ckm 4,197, v pozemku parc. č. C-KN 1716/5, neexistuje záznam o vlastníkoch. Ostatná trasa nebude v styku s cestou III/2805.

S plánovaným zriadením zemného káblového el. vedenia, pre vyššie uvedenú stavbu súhlasíme, za dodržania nasledovných podmienok:

V miestach, kde el. kábel bude uložený technológiou pretláčania pod cestou III/2805, žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
- križovanie cesty žiadame realizovať kolmo na os cesty so zatahnutím el. kábla do chráničky s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, presahujúcej o min. 1,00 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách cesty, vo vzdialenosti min. 2 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.), s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

Zásyp a úprava podložia.

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviezť na skládku,
- zásyp v celom objeme od ochranej vrstvy el. kábla zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{den} = 60 \text{ Mpa}$.

V miestach, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop :

- materiál z ryhy je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác vykopať a odviezť na skládku,
- trasu el. kábla uložiť min. 0,60m, po oboch stranách, od vonkajšieho okraja cestnej priekopy a označiť ju viditeľne označníkom,
- v ojedinelom prípade trasu NIM kábla uložiť pod dnom cestnej priekopy pričom horný okraj VN vedenia musí byť v hĺbke min. 0,70m pod dnom cestnej priekopy a celú dĺžku cestnej priekopy vydláždiť.

Zásyp a úprava podložia :

- podložie v celom objeme zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, na dynamický modul deformácie

$E_{vd} = \text{min. } 50 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou,)

- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 120 \text{ Mpa}$.

V žiadnom prípade neukladať trasu el. zemného kábla do spevnenej časti telesa vozovky.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov. Banskobystrický samosprávny kraj.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v cestnom pozemku, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Stavebné práce musia byť realizované mimo zimnej údržby ciest, t. j. od 01.04 do 15.11. bežného kalendárneho roka.

Požiadavky na kvalitu práce :

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy.

Všeobecné požiadavky;

1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
2. Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.
3. BBRSC, a. s., súhlasí s vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty a určením dočasného dopravného značenia.
4. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prierahov vykoná očistenie PK na vlastné náklady.
5. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z PK. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na PK.
6. Po ukončení stavebných prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 5 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a. s.. Banská Bystrica. Protokol bude tvoriť podklad pre zriadenie vecného bremena na pozemky BBSK. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
7. Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t. č.: 0908 962 387.
8. V žiadnom prípade nezasahovať do spevnenej časti telesa cesty 11/532.
9. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi ciest, ako aj tretím osobám v

dôsledku realizácie stavebných prác.

10. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
11. BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

Okresný úrad Rimavská Sobota

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Hostinského 4, 97 9 01

Rimavská Sobota

Naše číslo Vybavuje/linka Rimavská Sobota

OU-RS-OCDPK-2024/009514-003 Ing. Michala Klaubertová/ 04. 04. 2024

0961682951

Vec

Vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného a stavebného povolenie stavby elektrického vedenia: „Rekonštrukcia meraného a nameraného elektrického prúdu“ v rámci projektu: „Obnova kultúrneho domu v Chanave“

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií príslušný konať podľa čl. IV., ods. 1 a ods. 7 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ako cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a v súlade s vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k žiadosti žiadateľa Obec Chanava, IČO: 00318825, Chanava 139, 980 44 Chanava dáva nasledovné vyjadrenie.

Podľa Vami predloženej projektovej dokumentácie sa v predmetnom priestore nachádzajú nami sledované záujmy - regionálna cesta III/2805 v intraviláne obce Chanava, okres Rimavská Sobota, s realizáciou stavby súhlasíme, za splnenia nasledovaných podmienok:

- v prípade, že dôjde k prácam nad/pod/na regionálnej ceste III/2805, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., stanovisko OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota a situáciu miesta (projektová dokumentácia)
- v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie prenosného dopravného značenia, ku ktorému je potrebné doložiť projekt dopravného značenia, stanovisko dopravného inšpektorátu - OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota a stanovisko správcu pozemnej komunikácie - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,
- ak bude potrebná čiastočná alebo úplná uzávierka regionálnej cesty, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku regionálnej cesty, ku ktorej je potrebné doložiť stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., stanovisko od OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota, a situáciu miesta (projektová dokumentácia)
- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- toto vyjadrenie nenahrádza iné povolenie potrebné podľa iných platných predpisov a noriem. S pozdravom

Mgr. Ingrid Matheideszová
vedúca odboru

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy
nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

č. 09871/2024/ODDCS-217685/2024 z 08.04.2024

Ing. Longaiová Anna Trhové námestie 4567/7A 979 01 Rimavská Sobota 1

FW: Žiadosť o vyjadrenie k PD - odpoveď

Úradu BBSK bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii objektu „Rekonštrukcia nameraného a meraného elektrického prívodu NN“ v rámci projektu Obnova kultúrneho domu v Chanave pre účely územného a stavebného konania stavby.

Predmetom tejto časti PD je návrh montážnych prác na nový návrh pripojenia k sieti SSD, nakoľko v predmetnej lokalite sa nenachádza dostatočný výkon. Z dôvodu navýšenia inštalovaného elektrického príkonu (99KW) sa raúsí navýšiť pre predmetný objekt hlavný istič z pôvodných 32A na 150A. ■

Podľa predloženej PD nové pripojenie NN pre kultúrny dom v Chanave bude realizované v intraviláne obce Chanava v dotyku s cestou 111/2805 Lenartovce - Figa a miestnymi komunikáciami.

Z existujúcej trafostanice TR/ts/323 chanava_obec.2 bude zemný prívod vedený v súbehu s miestnou komunikáciou, pretláčaním v chráničke pod cestou v ckm 4,197 križuje cestu Ili/2805, cca 135 m pokračuje v súbehu s cestou 111/2805 vedľa krajnice cesty v zelenom páse cesty, križuje miestnu komunikáciu a ukončí sa v novozriadenom elektromerovom rozvážači REP. Na pretláčanie pod cestou sú navrhnuté montážne šachty 800x2000 mm - hĺbka 1,0m. Uloženie v zemi bude v káblovej ryhe 35x80cm.

Cesta 111/2805 v úseku stavby je umiestnená na pozemku pare. č. C-KN 1716/5 bez LV, totožné s E-KN 2018 vo vlastníctve obce Chanava (LV 1229).

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s realizáciou rekonštrukcie elektrického prívodu podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Trasovanie elektrického prívodu požadujeme viesť vedľa krajnice cesty 111/2805 v zelenom páse bez zásahu do telesa cesty podľa návrhu v predloženej projektovej dokumentácii.

Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 111/2805.

Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky, V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania.

Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie (§ 8).

V prípade, že počas realizácie stavby bude na ceste III/2805 nutné obmedzenie cestnej premávky, je potrebné pracovisko označiť dopravných značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.

Požadujeme v celom rozsahu dodržať požiadavky a technické podmienky, ktoré určil správca cesty, BBRSC a.s. vo svojom stanovisku č.j. BBRSC/01516/2024-3 zo dňa 26.1.2024.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Počas realizácie stavebných prác žiadame zabezpečiť dočasné dopravné značenie a prijať také opatrenia, aby sa cesta III/2805 a bezpečnosť cestnej premávky neohrozila.

BBSK ako vlastník cesty III/2805 požaduje, aby podmienky BBSK a BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2805 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené

podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inšpektorát kúpeľov a žriadiel Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vybavuje/linka Bratislava

RNDr. Martina Juráková, PhD., Naše číslo S13731-2024-IKŽ-2 zo dňa 12.01.2024

Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu v rámci projektu: Obnova kultúrneho domu v Chanave

Listom č. 21245/2023-GVa doručeným dňa 09.01.2024, ste na Ministerstvo zdravotníctva SR zaslali oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby „Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu“ v rámci projektu: Obnova kultúrneho domu v Chanave, súp. č. 17 na pozemku KN-C pare. č. 385/1. Líniová stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C pare. č. 1716/8, 1716/5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1 v k. ú. Chanava. Navrhovateľ Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Lenartovce.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v predmetnej veci oznamuje nasledovné stanovisko:

Líniová stavba je umiestnená mimo kúpeľných území, území ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov a mimo území klimatických podmienok vhodných na liečenie. Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriadiel na základe ustanovení § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.

Obvodný bankský úrad v Košiciach Timonova 23 I 040 01 Košice I Slovenská republika

Č. 447-683/2021 z 09.03.2021

Oznámenie o začatí územného konania (verejná vyhláška) na stavbu „Obnova kultúrneho domu v Chanave, rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu“ na parcelách KN-C 1716/8, 1716/5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1 v katastrálnom území Chanava - vyjadrenie

Na základe Vášho oznámenia č. 21245/2023-GVa z 27.12.2023 (doručené na úrad 09.01.2024) Vám Obvodný bankský úrad v Košiciach (ďalej len „úrad“), v predmetnej veci podáva toto vyjadrenie:

Na parcelách KN-C 1716/8, 1716/5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1

v katastrálnom území Chanava sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov (zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (bankský zákon) v znení neskorších predpisov), z čoho vyplýva, že predmetnou líniovou stavbou elektrickej prípojky ku kultúrnemu domu nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk).

Úrad v územnom a stavebnom konaní nie je dotknutým orgánom.

Ing. Juraj Mihalík predseda úradu

Gemernet s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45 858 306 , DIČ: 202 311 5138, IČ DPH: 202 311 5138

tel. 0907 505 210, E-mail: teledom@gemernet.sk

č. 1/2024 z 26.01.2024

Obec Chanava

Chanava

98044 Chanava

Vec:

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Gemernet s.r.o. Podľa § 21 ods. 7 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Vydané pre:

Žiadateľ: Obec Chanava, Chanava, 98044 Chanava

Názov stavby: Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu.

Miesto Stavby: Parcela 1716/8,1716/5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1

Dôvod žiadosti:

Účel stavby: Technická infraštruktúra (voda, plyn, električka,..)

Katastrálne územie: Chanava

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám spoločnosť Gemernet s.r.o. dáva nasledovné stanovisko k predmetnej stavbe.

Nedôjde do stvku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Gemernet s.r.o.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. j Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom [§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.} a zároveň je

potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

2.] Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie vo vyjadrení, v prípade zmeny,

dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal je

v kolízii so SEK Gemernet s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby}, vyzvať spoločnosť Gemernet s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sietí: Mágyel Barnabáš, regiotel.sk(S)gmail.com. Tel: 0911 329 830

4.) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Gemernet s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5.) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23

zákona č. 452/2021 Z.z., o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6.) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený

poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Gemernet s.r.o.

7.) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú

sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa realizácia nezačne do 26.01.2025

za prevádzkovateľa zariadenia

Ďalšie podmienky:

- navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a telekomunikačných sietí.

- pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.

- pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.

- splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného

povolenia.

- umiestnenie stavby je vyznačené a určené v grafickej prílohe toho územného rozhodnutia: Situácia

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania (§ 40 ods. 4 stavebného zákona).

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení jeho neskorších noviel, je žiadateľ od platenia správneho poplatku oslobodený

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ

Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Lenartovce

zo dňa 01.12.2023 o vydanie územného rozhodnutia

Rekonštrukcia nemeraného a meraného elektrického prúdu

v rámci projektu: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU V CHANAVE, súp. č. 17 na pozemku KN - C parc. č. 385/1

líniová stavba na pozemkoch **KN - C parc. č. 1716/8, 1716/ 5 (KN-E 2018), 1716/7, 385/1**

kat. územie Chanava.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh montážnych prác na zriadenie: nemeraného elektrického prívodu zriadenie elektromerového rozvádzača REP meraného elektrického prívodu z REP do RH

Účelom a cieľom umiestnenia stavby je realizácia elektrickej prípojky ku Kultúrnemu domu.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil

Ing. Tomáš Stankovič - Elektrokomplex s.r.o, Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota – projektant

Ing. Anna Longaiová, Trhové námestie 4567/7A, 979 01 Rimavská Sobota -projektant

Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy svojím oznámením dňa 31.01.2014 uskutočnil ústne konanie spojené s miestnym šetrením. Dotknuté orgány boli poučené, že ak sa posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplatnením. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

K umiestneniu stavby dali dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská, ktoré boli skoordované a ich požiadavky zapracované do podmienok územného rozhodnutia resp. ktoré sa musia dopracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

Stavebný úrad v konaní posúdil, vyhodnotil predložené vyjadrenia a po doplnení dokladov rozhodol o námietkach účastníkov konania, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanovené vyhláškou č. 532/2002 Z.z.. Na základe preskúmania návrhu a zhodnotenia stanovísk a požiadaviek vznesených v rámci územného konania bolo možné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Tornaľa prostredníctvom Mestského úradu Tornaľa. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Chanava, Mesta Tornaľa pričom za deň doručenia toho oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia.

Ing. Erika Gyórfiová
primátorka mesta Tornaľa

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Potvrdenie o vyvesení:

Potvrdenie o zvesení:

Príloha:

situácia umiestnenia navrhovanej stavby

Doručuje sa:

Obec Chanava, Chanava 139, 980 44 Lenartovce

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a územného plánovania

Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota

Štátna správa ochrany prírody a krajiny

Štátna správa odpadového hospodárstva

Štátna vodná správa

Štátna správa ochrany ovzdušia

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná, 979 01 Rim. Sobota

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry,

nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj, útvar regionálneho rozvoja

nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Rim. Sobota, odb. cestnej dopravy a poz. komunikácií, Hostinského, 979 01 Rim. Sobota

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát,

Stavbárov 2 , 979 01 Rim. Sobota

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice – Sever

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,

Partizánska cesta 960/5, 974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Duklianskych hrdinov 42,
979 01 Rimavská Sobota

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ul. ČSA 7, 974 31 Banská
Bystrica

Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Hydromeliorácie a.s., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava

Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava

Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel,

Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 762, 040 01 Košice

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory BB, odd. telekomunikačných služieb,
ul. 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Gemernet s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

Ing. Tomáš Stankovič - Elektrokomplex s.r.o, Dúžava 19, 979 01 Rimavská Sobota – projektant

Ing. Anna Longaiová, Trhové námestie 4567/7A, 979 01 Rimavská Sobota -projektant